

ZADANÉ HODNOTY PRO MÍSTNOSTI							POŽADOVANÉ PARAMETRY				VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE							
Číslo míst.	Název místnosti (použití)	plocha míst.	sv. výš.	objem míst.	poč. osob	prod. tepla osob	Int. osv.	prům. na os. (š.m.)	vým. vzd. návrh	Tř. čist. pozn.	Tep. ztr.	Slun.	Os.	Tech nol. zař.	Osv.	CH zař.	Léto celk.	Zima celk.
-	-	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	1	W.os <sup>-1</sup>	lx	m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup>	x.h <sup>-1</sup>		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
<b>1.NP</b>																		
1.25	Podatelna	12,6	3,15	<b>40</b>	3	110	500		<b>4</b>			1,4	0,3	0,7	0,4	-2,4	0,0	-1,0
1.24	Starosta	26,6	3,15	<b>84</b>	9	110	500		<b>4</b>			2,7	1,0	0,2	0,8	-4,0	-0,1	-2,0
1.23	Kancelář	12,9	3,15	<b>41</b>	5	110	500		<b>4</b>			1,4	0,6	0,2	0,4	-2,5	-0,4	-1,4
1.22	Kancelář	12,9	3,15	<b>41</b>	6	110	500		<b>4</b>			1,4	0,7	0,2	0,4	-2,5	-0,3	-1,3
1.21	Kancelář	26,3	3,15	<b>83</b>	6	110	500		<b>4</b>			2,7	0,7	0,6	0,8	-4,0	0,0	-2,0
1.20	Kancelář	13,0	3,15	<b>41</b>	3	110	500		<b>4</b>			1,4	0,3	0,2	0,4	-2,5	-0,6	-1,6

Výbava:

1.25	PC, lednice	0,7	kW
1.24	PC	0,2	kW
1.23	PC	0,2	kW
1.22	PC	0,2	kW
1.21	3x PC	0,6	kW
1.20	PC	0,2	kW